

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2
към заповед № РД - 587/07.07.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка и монтаж на климатици във ВФ 28000 – Граф Игнатиево

№ по ред	Технически параметри и изисквания	Минимални технически изисквания
I.	Инверторен климатик 18000 BTU	1 (един) брой
1.	Тип на климатика	стенен тип
2.	Тип на инвентора	инверторен
3.	Мощност	18 000 BTU
4.	Енергиен клас на ефективност	минимум A+
5.	Хладилен агент	R-32
6.	Температурен режим на охлаждане	-10/+46
7.	Температурен режим на отопление	-15/+24
8.	Характеристики на захранването	220÷240V
II.	Инверторен климатик 12000 BTU	1 (един) брой
1.	Тип на климатика	стенен тип
2.	Тип на инвентора	инверторен
3.	Мощност	12 000 BTU
4.	Енергиен клас на ефективност	минимум A+
5.	Хладилен агент	R-32
6.	Температурен режим на охлаждане	-16/+49
7.	Температурен режим на отопление	-15/+30
8.	Характеристики на захранването	220÷240V